

Утверждаю:

Начальник

УЭГС «Самурское»

ОАО «Даггаз»

Бремов А. А.

«06» 2024 г.



**Технические условия № 598**

**На проектирование газоснабжения:**

**Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)**

**по адресу: г. Дербент, ул. Виноградная**

**кад. № з/у 05:42:000018:2145**

1. Основание для выдачи технических условий: заявление начальник УЗиО администрации городского округа «город Дербент» Джавадов А. В. от 02.11.2024 г.
2. Источником газоснабжения будет служить Сущ. надземный газопровод низкого давления д. 108 мм по ул. Виноградная/ ул. Гоголя.
3. Точку подключения выбрать комиссионной с выездом на место
4. Расчетное давление в точке подключения принять  $P = 0,0025 \text{ Мпа}$
5. Максимальный расход газа: **15,0 м3/ч**
6. Диаметр газопровода определить гидравлическим расчетом с учетом перспективы газификации
7. В удобном для эксплуатации месте установить узел учета газа
8. Другие требования – проект разработать в соответствии с требованиями СНИП и «Правил безопасности систем газопотребления»
9. Согласование проекта и технический надзор за строительством осуществляется главным инженером УЭГС «Самурское»
10. Технические условия действительны в течении 24 месяцев со дня Подачи и не являются основанием для введения строительно-монтажных работ. Теплотворная способность природного газа 8100 ккал м3.

Исполнитель Магомедов К. Ч.